



SACHSEN-ANHALT

Landesamt für
Geologie und Bergwesen

Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt
An der Fliederwegkaserne 13 • 06130 Halle (Saale)

Landeshauptstadt Magdeburg
An der Steinkuhle 6
39128 Magdeburg

Entwurf - Bebauungsplan Nr. 255-3.1 „Berliner Chaussee/Friedrich-Ebert-Straße“, Magdeburg

Ihr Zeichen: 64.32

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom 12.08.2024 baten Sie das Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) im Rahmen der Entwurfsplanungen zum o.g. Vorhaben um eine Stellungnahme.

Durch die zuständigen Fachdezernate der Bereiche Bergbau und Geologie des LAGB erfolgten Prüfungen zu Ihrer Anfrage, um Sie auf mögliche bergbauliche / geologische Beeinträchtigungen hinweisen zu können.

Aus den Bereichen Bergbau und Geologie kann Ihnen Folgendes mitgeteilt werden:

Bergbau

Belange, die das LAGB, Abteilung Bergbau zu vertreten hat, stehen dem o.g. Vorhaben (B-Plan 255-3.1) nicht entgegen.

Bergbauliche Arbeiten oder Planungen, die den Maßgaben des Bundesberggesetzes unterliegen, werden durch das Vorhaben/die Planung nicht berührt.

Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen

Sachsen-Anhalt
#moderndenken

16.09.2024

32-34290-1303/1/27876/2024

Tim Kirchhoff

Durchwahl +49 345 13197-438
stellungnahmen.lagb@sachsen-anhalt.de

An der Fliederwegkaserne 13
06130 Halle (Saale)

Telefon (0345) 13197 - 0
Telefax (0345) 13197 - 190

www.lagb.sachsen-anhalt.de
poststelle.lagb@sachsen-anhalt.de

Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank
IBAN DE 21 8100 0000 00 8100 1500
BIC MARKDEF1810

Altbergbau liegen dem LAGB für den B-Planbereich nicht vor.

Bearbeiter: Herr Thurm (0345-13197-275)

Geologie

Ingenieurgeologie

Die ingenieurgeologische Stellungnahme vom LAGB vom 14.02.2022 ist für das Vorhaben weiterhin gültig.

Bearbeiter: Herr Seidemann (0345-13197-357)

Hydrogeologie

Die im LAGB vorhandenen Daten lassen auf Grundwasser in einem Meter bis drei Meter unter Gelände schließen, abweichend von den Messwerten der Baugrunduntersuchung. Auf Grund der vorhandenen Auffüllen und der bindigen Bodenanteile wird die Durchführung von Versickerungstests an den geplanten Standorten empfohlen.

Bearbeiter: Herr Dr. Balaske (0345-13197-351)

Diese Stellungnahme wird aufgrund der elektronischen Vorgangsbearbeitung im LAGB ausschließlich in digitaler Form versendet.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

i.V. Siesing