Landeshauptstadt Magdeburg
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
Peter-Paul-Straße 12
39106 Magdeburg

Tel: 0391 / 540 - 1151
Fax: 0391 / 540 - 1181
E-Mail: feuerwehr@magdeburg.de

Informationsblatt: Errichtung von Feuerwehrzufahrten

 Juni 2024

1. Beschilderung von Feuerwehrzufahrten

Feuerwehrzufahrten sind direkt an der Grundstücksgrenze zum öffentlichen Verkehrsraum mit dem Hinweisschild D1 nach DIN 4066 zu kennzeichnen. Dieses muss mindestens die Abmessungen von 210 mm x 594 mm mit der Aufschrift:
„Feuerwehrzufahrt" und „Landeshauptstadt Magdeburg" haben.
Das Schild muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus gut sichtbar und erkennbar sein.

Beispiel:

Bei dieser Beschilderung handelt es sich um eine amtlich gekennzeichnete Feuerwehrzufahrt im Sinne von § 12 Abs. 1 Nr. 5 StVO.

Sofern die Kennzeichnung der Feuerwehrzufahrt auf öffentlichen Flächen erforderlich ist, ist diese bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde, Tiefbauamt der Landeshauptstadt Magdeburg, zu beantragen.

Landeshauptstadt Magdeburg
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
Peter-Paul-Straße 12
39106 Magdeburg

Tel: 0391 / 540 - 1151
Fax: 0391 / 540 - 1181
E-Mail: feuerwehr@magdeburg.de

Informationsblatt: Errichtung von Feuerwehrzufahrten

2. Verriegelungen im Zuge von Feuerwehrzufahrten

Auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Magdeburg können in Abstimmung mit dem Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz ausschließlich nachfolgende Systeme zur Entriegelung von Sperreinrichtungen im Verlauf von Feuerwehrzufahrten zur Anwendung kommen:

a) Dreikant des Überflurhydrantenschlüssels nach DIN 3223:2012-11
b) Feuerwehrschließung (vgl. Technische Anschlussbedingungen Brandmeldeanlagen)
c) Drehriegelverschluss nach DIN 14925:2020-11
d) Chipkarte bzw. Transponder des Systems der Landeshauptstadt Magdeburg in Abstimmung mit dem Tiefbauamt Magdeburg, Sachgebiet Lichtsignalanlagen.

3. Hinweise zur Ausführung von Feuerwehrzufahrten:

Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr
DIN 4066:1997-07 Hinweisschilder für die Feuerwehr
DIN 14090:2024-02 Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken